

Objekt/verksamhet

Bollhalla
Norbölevägen
Mariehamn

Beslut

Ärende 2014-0105-8, rörande klagomål på inomhustemperaturen i Bollhalla, avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Tre olika mätningar har utförts av i lokalen under föregående höst och vinter. Vid samtliga mätningar har temperaturen legat runt 18 grader. Myndigheten bedömer därför de värmetekniska åtgärder som Mariehamns stad vidtagit som tillräckliga för att förhindra sanitär olägenhet enligt 20 § landskapslagen (1967:36).

Bakgrund

Den 19.3.2014 förelades Mariehamns stad att, senast den 31.05.2014, utföra värmetekniska åtgärder i Bollhalla så att en halltemperatur på minst 18 °C uppnås året runt.

Den 24.9.2014 utfördes en inspektion enligt ordinarie tillsynsplan där myndigheten kunde konstatera att halltemperaturen, vid den tidpunkten, låg över 18 °C.

Den 3.2.2015 och 4.2.2015 utfördes inspektioner av lokalen där myndigheten kunde konstatera att halltemperaturen strax under, respektive strax över, 18 °C.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 125 euro. Enligt 4 § 4 punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2014:55) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet.

Grunden för uttag av timavgiften 50€/h nedlagd tid:

Beslut om föreläggande	1,5 h
2 x Inspektion och protokoll	2 h
Beslut om avslut av ärende	1 h
<u>Administration</u>	<u>1 h</u>
Totalt	5,5 h

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Janne Eriksson
T. f. miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura