

Verksamhet

Geta kommuns vattenledningsnät
Getavägen 2115
Geta

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

De brister gällande dålig hushållsvattenkvalitet som tidigare konstaterats i samband med klagomålet är åtgärdade. Åtgärden bestod i att DEAB Ab anlätades och utförde en rengöring av huvudvattenledningarna under perioden 9.8-11.8.2016. Vid kontakt med klagande 15.8.2016 framkom att hushållsvattenkvaliteten nu är god. Analysresultat på hushållsvattnet taget 1.9.2016 i Norsträsk visar att vattenkvaliteten är bakteriologiskt god.

Bakgrund

Den 7.6.2016 inkom en anmälan som gav misstanke om brister gällande hushållsvattenkvaliteten i Östergeta.

Bakomliggande orsak till klagomålet var upprepade avstängningar huvudsakligen beroende på vägarbetet vilket lett till vattenkvalitetsproblem i östergeta.

Hörande på klagomålet skickades 17.6.2016 till Geta kommun. Geta kommun besvarade hörandet 5.7.2016 och meddelade att de skulle rensola ledningarna i Östergeta.

Avgift

Ingen avgift faktureras.

Delgivning av beslut

Beslutet delges även som offentlig delgivning genom anslag på ÅMHH;s anslagstavla och publicering på ÅMHH;s hemsida, www.amhm.ax.



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura

Delgivning

Klagande