

Verksamhet

Storby Vattenbolag
Storby
Eckerö

Beslut

Storby vatten får distribuera hushållsvatten med en förhöjd uranhalt fram tills 28.2.2017, därefter ska hushållsvattenkvaliteten uppfylla kraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av hushållsvatten (FFS 461/2000) antagen på Åland genom Ålands landskapsregerings beslut (1997:101) om tillämpningar i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten (2004/55), nedan benämnd hushållsvatten förordningen.

Storby vatten ska gå ut med information till samtliga abonnenter omgående om var de kan erhålla ett hushållsvatten av fullgod kvalitet, med andra ord ett tappställe på t.ex. kommunala nätverket, under perioden som deras eget hushållsvatten inte uppfyller samtliga krav.

Motivering

Med hänvisning till 14 a § hushållsvatten förordningen har Storby vatten inkommit med en begäran 21.12.2016 om att få distribuera ett hushållsvatten överskridande kvalitetskraven för uranhalt fram tills att de förbättrat reningen.

Storby vatten har skickat ut information till alla kunder och ärendet har även medialt spridit sig via radio och tidningar så att alla anses ha fått kännedom om problemet med vattenkvaliteten. Vidare konstateras att Strålsäkerhetscentralen menar att hushållsvattnet inte är akut farligt att konsumera och kan användas någon månad, men att det därefter behöver åtgärdas.

Enligt 4 § hushållsvatten förordningen får inte hushållsvatten innehålla ämnen i sådana koncentrationer att de kan utgöra en fara för människors hälsa. Med kännedom om situationen kan en del abonnenter vara oroliga och vilja förtära ett kvalitetsmässigt fullgott hushållsvatten, ett alternativ ska erbjudas dessa kunder. Det är i första hand Storby vattens skyldighet som vattenbolag att lösa eventuella problem som uppstår för sina abonnenter på grund av situationen med förhöjda uranhalt. Om Storby vatten inte klarar av detta ska de begära handräckning av Eckerö kommun.

Bakgrund

I samband med den officiella provtagningen utförd 11.10.2016 av vattenbolagets hushållsvatten och omprov 11.11.2016 framkom att uranhalten översteg kravnivån på 30µg/l med över det dubbla (0,72 och 0,73 µg/l) vid båda provtillfällena.

ÅMHM bistod Storby vatten med ett informationsmaterial om uranhaltigt hushållsvatten som skickades ut till samtliga abonnenter 6.12.2016.

Storby vatten inkom med en begäran 21.12.2016 om att få distribuera hushållsvatten med förhöjd uranhalt.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHM den 30.11.2016.

Avgift

För föreläggandet uppbärs en avgift om 200 euro. Enligt 4 § 4 punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2016:8) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson
Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura

För kännedom

Landskapsläkare Olli-Pekka Lehtonen