

### Verksamhet

Jomala kommunala avloppsnät  
Pb 2  
Jomala

### Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

### Motivering

De brister som tidigare konstaterats är åtgärdade.

### Bakgrund

ÅMHM tog den 2 januari den emot samtal om att det var en misstänkt bräddning från en pumpstation på vintervägen i Kalmarnäs. Jomala kommuns tekniska chef kontaktades per telefon. Vid samtalet framkom att kommunen hade kontaktat slambil som hade varit och slamtömt pumpstationen eftersom pumparna hade stått stilla. Enligt den tekniska chefen hade det inte bräddat ut något avloppsvatten. Larmlampan hade varit trasig men det hade åtgärdats. De kunde inte redogöra för hur länge driftstoppet har pågått. ÅMHM inspekterade inte platsen då åtgärder redan hade vidtagits.

### Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Johanna Onshagen  
Miljöskyddsinspektör  
Beslutande

### Bilagor

1. Besväransvisning