

Verksamhet

Stallhagen Ab
Getavägen 196
Godby

Beslut

Ärendet gällande bräddning av avloppsvatten avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

ÅMHM fick anmälan om att avloppsvatten bräddade ur en pumpstation vid Stallhagens lokaler i Finström. Orsaken till bräddningen var en kortslutning i brunnen, så att varken pump eller larm fungerade.

Verksamhetsutövaren begränsade föroreningen av mark och vatten genom att genast beställa slambil och sedan åtgärda problemet med pumpen i avloppsbrunnen. ÅMHM bedömer att verksamhetsutövaren vidtog sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att negativ miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas i enlighet med 4§ miljöskyddslagen. ÅMHM informerades även enligt rapporteringskyldigheten som beskrivs i 8§ miljöskyddslagen.

ÅMHM kunde inte vid inspektionen dagen efter händelsen se spår av bräddningen i träsket nedanför pumpstationen eller i diket nedströms.

ÅMHM avslutar ärendet utan vidare åtgärder.

Bakgrund

Den 29.11.2016 inkom två anmälningar per telefon som gav misstanke om brister.

Den 30.11.2016 informerade Stallhagen Ab om händelsen per telefon.

Inspektion utfördes 30.11.2016 och inspektionsprotokoll med hörande skickades 12.12.2016. Stallhagen Ab lämnade in ett bemötande på inspektionsprotokollet under hörandetiden. Bolagets frågeställningar kommer att diskuteras i samband med den regelbundna tillsynen.

Avgift

För ärendet uppbärs ingen avgift.



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ann-Sofi Wikingson
Vik. miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärсанvisning

För kännedom

Ålands Vatten Ab, Vattenverksvägen 34, AX-22150 Jomala