

Verksamhet

Kökars kommun, avloppsreningsverk
Karlby
Kökar

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Det har inte framkommit några brister i dagens skötsel av reningsverket.

Karlby reningsverk fungerar tillfredsställande och provtagningen som görs på det utgående vatten stöder detta. Det har inte bräddat något slam i diket utan det vatten som kommer till diket från reningsverket är det renade vattnet.

Bakgrund

Under våren inkom det klagomål på att det dike där Karlby reningsverk släpper ut sitt renade avloppsvatten har slammat igen och det bildas svart slam i den mindre damm som jordbrukaren har gjort vid ett avsnitt av diket för få vattnet att samlas. Inspektion på plats gjordes den 6 juni.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Johanna Onshagen
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärsanvisning

För kännedom

På epost till klagande