

## Verksamhet

Jomala kommunala avlopps nät  
Pb 2  
Jomala

## Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

## Motivering

Det har hittats brister i förhållande till lagstiftningen. Dessa brister har åtgärdats.

## Bakgrund

ÅMHM har gjort två inspektioner vid pumpstationen invid Ålands försöksstation, i Jomala by, Jomala med anledning av att det inkommit klagomål på bräddningar.

Vid första inspektionen den 7.6.2016 konstaterade ÅMHM att det var avloppsvatten som bräddades och kommunen svarade på inspektionsprotokollet att telefonlarm skulle installeras så att bräddningarna snabbare kunde åtgärdas.

Den 5.1.2017 gjorde ÅMHM en inspektion på basen av nytt klagomål. Det kunde då konstateras att larmet inte var installerat då. Kommunen inkom sedan med skriftligt svar att telefonlarmet var beställt den 19.1.2017.

## Avgift

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 50 euro per arbetad timme enligt 3§ i Ålands landskapsregerings beslut (2016:8) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Inspektion (7.6.2016)	0,5 timme
Inspektionsprotokoll (7.6.2016)	1 timme
Inspektion (5.1.2017)	0,5 timme
Inspektionsprotokoll (5.1.2017)	1 timme
<u>Beslut om avslut</u>	<u>1 timme</u>
<b>Totalt</b>	<b>4 timmar</b>



## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson  
Myndighetschef  
Beslutande

Johanna Onshagen  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning
2. Faktura