

Verksamhet

S-Market Godby
Godbyvägen 1424
Godby

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

ÅMHM har på basen av de ljudnivåmätningar som utförts inte kunnat konstatera att sanitär olägenhet föreligger.

Bakgrund

Ärendet inkom till myndigheten den 23.5.2014 och gällde störande ljud från S-markets kylsystem ute på taket.

ÅMHM gjorde indikerande ljudnivåmätning hos den klagande den 24.7.2014. Det gjordes mätningar både utomhus samt inomhus i ett sovrum. Värdena som uppmättes låg under gällande riktvärden. Inspektionsprotokoll med hörande upprättades.

Ärendet har sedan dess varit vilande hos myndigheten och inget mer klagomål har inkommit så myndigheten kommer nu att avsluta ärendet.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Johanna Onshagen
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärsanvisning
2. Faktura

Delgivning

Fastighets ab Atum, Torggatan 13 A, 221200 Mariehamn