

Verksamhet

Avancia sportcenter
Neptunigatan 1
Mariehamn

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.
ÅMHHM rekommenderar att man kontrollerar om det finns behov av rengöring av ventilationssystemet.

Motivering

ÅMHHM har inte kunnat konstatera någon sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslag (FFS 763/1994), antagen på Åland genom landskapslag om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen (2016/84).

Bakgrund

Den 3.7.2017 inkom en anmälan som gav misstanke om för hög temperatur inne i lokalen samt för låga ventilationsflöden.

3.7.2017 skickades hörande till Ab Meklas. 26.7.2017 inbegärdes ett protokoll över dagliga temperaturresultat (inne och ute) under en månad samt flödesmätningar (från- och tilluften). Mätningresultat inkom 6.9.2017 och alla värden var under gränsvärden.

Avgift

Ingen avgift tas på obefogat klagomål.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.



För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Kezia Karring
Hygieniker
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärsanvisning

För kännedom
klagande