

Verksamhet

Mariehamns stad, reningsverk
Havsgatan 37
Mariehamn

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Lotsbroverket har åtgärdat problemet med bullerstörning från gasmotorns avgasrör.

Bakgrund

Den 26 oktober 2016 inkom det ett flertal klagomål på buller från ett avgasrör uppe på Lotsbroverkets tak.

Den 11.11 inkom Lotsbroverkets svar på klagomålen och där Jouni Huhtala meddelar att ljuddämpare har levererats 7.11. 2016 och att den monteras den 16.11.2016.

Efter att ljuddämparen installerades minskade ljudet markant. Inspektionsprotokoll från inspektion 1.12.2016 har skickats till samtliga klaganden för hörande. Inga synpunkter har inkommit inom hörandetiden.

Avgift

Ingen avgift debiteras.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet



Johanna Onshagen
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärsanvisning

För kännedom

Klaganden