

### Verksamhet

Ödkarbyvägen 9 E  
Ödkarby, Saltvik

### Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Det rekommenderas att vattenskadade golv utreds så att någon mikrotillväxt ej förekommer (t ex i golvisolering).

### Motivering

Det har hittats brister i förhållande till lagstiftningen. Dessa brister har åtgärdats och myndigheten har meddelats inom hörandetiden. Vid uppföljande inspektion 15.01.2018 konstaterades att både luft- och yttemperaturer inne i lägenheten är inom åtgärdsgränserna enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (FFS 545/2015).

### Bakgrund

Den 28.12.2017 inkom en anmälan som gav misstanke om brister i form av låg temperatur i hyreslägenheten vid Ödkarbyvägen 9 E i Saltvik.

Inspektion utfördes 28.12.2017 och inspektionsprotokoll med hörande skickades 11.01.2018. Vid inspektion kunde konstateras låga både golv- och väggyttemperaturer, ca + 7 °C. Även vattenskadade golv noterades i kök och vardagsrum.

### Avgift

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 150 euro, 75 € per arbetad timme enligt avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2017:25) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Uppföljande inspektion	1 timme
Administration	0,5 timme
Beslut om avslut	0,5 timme
<b>Totalt</b>	<b>2 timmar</b>



## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Eeva Axelsson  
Miljöskyddsinspektör  
Beslutande

## ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning
2. Faktura

***För kännedom***