

Verksamhet

Ålands Vatten Ab
Vattenverksvägen 34, Dalkarby
Jomala

Beslut

Åland miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordnar Ålands Vatten Ab med stöd av 3 kap. 12 § i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland att vid behov, då vattennivån i Dalkarby träsk nått nivån -100 cm under normalvattenstånd (N2000), sänka vattennivåerna i Långsjön och Markusbölefjärden från de nivåer bolagets miljötillstånd (MPN-03-70) medger med ytterligare 20 cm (totalt -90 cm, N43). Beslutet gäller tillfälligt, fram till den 14.12.2018.

Ålands Vatten Ab tillåts, oavsett vattennivåerna i Långsjön och Markusbölefjärden, att pumpa vatten från dessa vattentäkter i den utsträckning det krävs för att inte äventyra skador eller men på vattenledningarna (och annan teknisk utrustning) som kan äventyra tillgången till hushållsvatten framöver.

Beslutet får verkställas omedelbart, oavsett om ändring söks.

Motivering

Ålands Vatten Ab har ett miljötillstånd beviljat 15.02.2005 (MPN-03-70) som senare (16.09.2015) har reviderats genom tillståndsbeslut ÅMH-Pn 12/15. Enligt miljötillståndet tillåts Åland Vatten Ab att pumpa vatten från tre (3) täkter; Markusbölefjärden, Långsjön och Dalkarbyträsk. För Markusbölefjärden och Långsjön har fastställts lägsta uttagsnivåer på -70 cm från normalvattenstånd (N43) medan Dalkarbyträsk inte har någon fastställd lägsta uttagsnivå eftersom träsket är avsett att fungera som en reservvattentäkt vid extraordinära situationer. Ålands Vatten Ab har emellertid inte vidtagit tillräckliga åtgärder syftade att utnyttja uttagskapaciteten i Dalkarby träsk i enlighet med miljötillståndet.

I sin anhållan om ökade vattenuttag från Markusbölefjärden och Långsjön uppger Ålands Vatten Ab att det inte är rimligt att på kort varsel införskaffa den utrustning samt vidta de tekniska åtgärder som krävs i syfte att pumpa vatten från djupare nivåer ur Dalkarby träsk och således utnyttja träsket i större grad.

Med stöd av 3 kap. 12 § i vattenlagen kan ÅMHH förordna om utförande av sådana tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att avvärja fara för människors liv eller hälsa eller omfattande egendomsskador orsakad av förändring av

vattenområde till följd av exceptionella naturförhållanden eller övermäktig tilldragelse. ÅMHM konstaterar att den varma och nederbördsfattiga sommaren (2018) har inneburit exceptionellt låga vattennivåer i de åländska ytvattentäkterna och att det föreligger ett hot om brist på hushållsvatten. Trots att det fortfarande finns en betydande outnyttjad kapacitet i vattentillgången i Dalkarbyträsk, som dels beror på dålig beredskap från Ålands Vatten Ab:s sida, bifaller ÅMHM således bolagets anhållan om tillstånd att sänka vattennivåerna i Långsjön och Markusbölefjärden, dock så att uttag får ske till -90 cm från normalvattenstånd (N 43). Tillståndet som beviljas för viss tid, fram till den 14.12.2018, ger Ålands Vatten Ab möjlighet att vidta åtgärder i syfte att nyttja Dalkarby träsk i enlighet med bolagets miljö tillstånd.

ÅMHM konstaterar att 3 kap. 12 § i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland ska tillämpas restriktivt då lagparagrafen ger verksamhetsutövare långtgående rättigheter att använda och inverka på annan tillhörig egendom utan samtycke från de som berörs/kan beröras. Lagparagrafen kan endast tillämpas för tillfälliga åtgärder som sker under en begränsad tid. Myndigheten har således begränsat vattenuttagen att ske under en tidsperiod om c. 2 månader och så att vattenuttag inte får ske ifall vattennivåerna i de aktuella täkterna sjunker till -90 cm (från normalvattenstånd, N43).

Beslutet ger även Ålands Vatten Ab rätt att oavsett vattenstånd pumpa vatten från Långsjön och Markusbölefjärden i syfte att hålla vattenledningarna i ett sådant skick att skador eller men på vattenledningarna inte uppstår. Enligt Ålands Vatten Ab:s egna uppgifter krävs en kontinuerlig vattenföring i ledningarna motsvarande 100 m³/h.

Bakgrund

Ålands Vatten Ab inkom 8.10.2018 med stöd av 3 kap. 12 § i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland med anhållan om att få sänka uttagsnivån i Långsjön och Markusbölefjärden eftersom de lägsta uttagsnivåerna för dessa vattentäkter har passerat uttagsgränserna för respektive vattentäkt. Ålands Vatten Ab har inte kapacitet att tekniskt, på kort varsel, pumpa vatten från Dalkarby träsk under nivå -100 cm (från medelvattennivå).

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHM den 08.10.2018.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift enligt avgiftstabell 1 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:2) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Övrig handläggning 6 h * 65 €/h = 390 €



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson
Myndighetschef
Beslutande

Robert Sundström
Myndighetsjurist
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning