

Verksamhet

Sottunga gästhamn, bränsledistribution
Sottunga By
Sottunga

Beslut om miljögranskning av bränslecisterner

Vid förvaring och hantering av fordonsbränsle vid Sottunga gästhamn, Sottunga kommun, skall instruktionerna som meddelas med stöd av 15 §, LL om miljöskydd (ÅFS 124/2008) i detta beslut följas.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten är förenlig med lag. ÅMHM kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Instruktioner och föreskrifter

- 1) Cisternerna skall omges av ett minst 2,4 m högt, stadigt stängsel av metallnät på minst 1 m avstånd från cisternerna.
- 2) Cisternerna skall skyddas med tillräckliga påkörningshinder och kring cisternerna ska det finnas en minst 5 m stor zon som är fri från brandspridande konstruktioner eller vegetation.
- 3) Varje bränslerör som leds till bryggan förses med en lätt tillgänglig spärrventil på landsidan.
- 4) Distributionsanordningarna på bryggan skall monteras på ett tätt och obrännbart underlag.
- 5) Uppsamlingsstråg i distributionsanordningens fundament på bryggan skall utrustas med en larmgivande övervakning.
- 6) Absorptionsmedel skall finnas tillgängligt för eventuellt spill.
- 7) Handbrandsläckare skall finnas tydligt utmärkt och lätt tillgänglig.
- 8) Nödströmbrytare till pumparna skall finnas och vara tydligt märkt och lätt tillgänglig.

Motivering

Myndigheten har granskat ansökan, funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet och beslutat att meddela instruktioner för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan enligt 15 och 24 §§, LL om miljöskydd (ÅFS 124/2008). Ansökan om miljögranskning har sänts till räddningsmyndigheten för utlåtande. Räddningsmyndigheten har givit ett

utlåtande med 8 punkter som har stöd i Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998). ÅMHM konstaterar att då ovan meddelade instruktioner/föreskrifter följs uppfyller verksamheten kravet på allmän miljöhänsyn i 4 § i LL om miljöskydd (ÅFS 124/2008).

Bakgrund

Rundbergs Bil & Service Ab har, genom N. N., inkommit med en ansökan om miljögranskning av bränslecisterner vid Sottunga gästhamn, Sottunga. Ansökan avsåg förvaring av bensin, diesel och motorbrännolja i två dubbelmantlade cisterner, varav den ena har två tankar, totalt 13000 liter. Cisternerna ska stå på en gjuten platta. Det kommer att finnas oljeavskiljare med larm vid tankplatsen. Under cisternerna och tankplatsen för bilar blir det en tät gummimatta som går ned i oljeavskiljaren.

Ärendet har inkommit till ÅMHM den 6.6.2019 och har tillkännagivits allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHM:s hemsida 6.6.2019.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 585 euro enligt avgiftstabell 1, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2019. Avgiften för prövningen har fastställts i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Robert Sundström
T.f. Myndighetschef
Beslutande

Susanne Särs
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärsanvisning
2. Faktura

För kännedom

Räddningsverket, Elverksgatan 8, 22100 Mariehamn