

Objekt

Teboilhuset 7197
Strandgatan 1 C
Mariehamn

Verksamhet

Sanering på fastighet Nyängen 5:6
Strandgatan 1
22100 Mariehamn

Beslut

ÅMHM har tagit del av utlåtandet. Dokumentation med provsvar ska tillställas ÅMHM så snart som möjligt efter provtagningen. Tillsynsmyndigheten kan vid behov vidta ytterligare tillsynsåtgärder.

Instruktioner

1. Analyserna som utförts enligt finska analyspaket och jämförts med Statsrådets förordning 214/2007 ska även jämföras med ÅFS landskapsförordning LF (2006:124). Nya prov som analyseras under saneringen ska också jämföras med värdena i ovanstående åländska förordning.
2. Behandlat vatten som leds till dagvattennätet får ha en oljekolvätehalt på högst 5 mg/l.
3. Bränslestationen ska utrustas med en klass I oljeavskiljare för dagvatten från pumpplan.

Motivering

ÅMHM är prövningsmyndighet för tillstånd och miljögranskning enligt 9 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd samt tillsynsmyndighet enligt 27 § samma lag och därför ger vi instruktioner enligt 24a § landskapslag (2008:124) om miljöskydd.

Bakgrund

ÅMHM har tagit emot ett utlåtande om markföroreningar samt fortsatta åtgärder. Teboil Ab har ansökt om miljögranskning av sanering i samband med cisternbyte vid Teboil i Mariehamn.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 2080 euro enligt avgiftstabell nr. 1 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Perander
Myndighetschef
Beslutande

Susanne Särs
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura