

Verksamhet

Jomala kommunala avloppsnet
Pb 2
Jomala

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder. Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 4§ landskapslag (2008:124) om miljöskydd.

Motivering

Enligt inkommen förklaring från Jomala kommun handlar det om två olika utsläpp av avloppsvatten under perioden 6-7.6.2018. Vid första tillbudet gick två pumpar i avloppspumpstationen sönder samtidigt vilket anses synnerligen osannolikt. Dagen efter uppstod ett rörbrott på en ledning i anslutning till avloppspumpstationen, troligen på grund av incidenten dagen innan. I samband med tillbudet har 50 m³ avloppsvatten transporterats bort med slamsugningsbil och uppskattningsvis cirka 300 m³ runnit ut i diket vid Storängen och vidare mot Jomalavik. Detta utsläpp påverkade några jordbrukares möjlighet, nedströms i dikessystemet, att använda vattnet i diket för bevattningsändamål vilket föranledde ett klagomål till ÅMHHM. Den 15.6.2018 placerade Jomala kommun en fördämning vid trumman som löper ut i Jomalavik och lade även ut oljeskyddslänsar för att förhindra att avloppsvatten når ut i Jomalaviken. ÅMHHM bedömer att verksamhetsutövaren vidtog sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att negativ miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas i enlighet med 4§ miljöskyddslagen. ÅMHHM informerades även enligt rapporteringskyldigheten som beskrivs i 8§ miljöskyddslagen.

ÅMHHM avslutar ärendet utan vidare åtgärder.

Information

Jomala kommun borde se över möjligheterna att förebygga framtida tillbud i syfte att minimera miljöpåverkan och påverkan på tredje part genom ändring av rutiner, skötsel, tillsyn eller ombyggnation av nuvarande avloppspumpstationen.

Bakgrund

Ålands miljö – och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHHM, fick den 7.6.2018 information från Jomala kommun om att kommunen både den 6 juni och den 7

juni 2018 på grund av pump - och rörhaveri varit tvungna att bredda avloppsvatten från Storängens pumpstation. Pumpstationen är belägen på Sundblomsvägen i Jomala kommun.

Den 9.6.2018 inkom ett klagomål, från jordbrukare i området längs Storängsdiket, till ÅMHHM gällande svart avloppsluktande vatten i Storängsdiket i Jomala kommun.

Inspektion baserat på klagomål utfördes 11.6.2018.

Avgift

375 €

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:2) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Inspektion och provtagning (11.6.2018)	1 timme
Inspektionsprotokoll (11.6.2016)	1 timme
Provtagning (20.6 & 27.6)	2 timme
Beslut om avslut	1 timme
<hr/>	
Totalt	5 timmar

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Perander
Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Beredande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura

För delgivning

N. N.