

Objekt/verksamhet

Brändö stugby
Brändöby
Brändö

Beslut

Ärende 2015-0624, rörande klagomål om sanitär olägenhet vid hygienutrymmen i Brändö stugby, avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Vid inspektion 7.7.2015 konstaterades att Brändö stugby har åtgärdat de brister som noterades vid en tidigare inspektion, 23.6.2015 och därmed föreligger inte någon sanitär olägenhet enligt 20 § landskapslagen (1967:36).

Bakgrund

Den 09.6.2015 inkom ett klagomål om sanitär olägenhet vid hygienutrymmen vid Brändö stugby.

Den 24.9.2015 utfördes en inspektion av ÅMHM och kunde konstatera följande:

Servicehusets damtoalett: Plastmattan på väggen hade börjat släppa vid skarvarna. Inget mögel kunde ses.

Servicehusets dusch: Plastmattan på väggen i skarven mot golvmattan hade börjat släppa. Inget mögel kunde ses.

Servicehusets herrtoalett: plastmattan var ok, inga skarvar som släppt. Inget mögel kunde ses.

Självdraagsventilation i servicehuset.

Strandbastu med tillhörande duschutrymme: I duschen var det mögelpåväxt i fogarna i hörnen och fogen mellan golv och vägg. Något unken lukt och varmt. Självdraagsventilation. I bastun konstaterades inget mögel.

Den 24.9.2015 utfördes ytterligare en inspektion av ÅMHH och kunde konstatera följande:

I strandbastun med tillhörande duschutrymme kunde konstateras att tidigare mögelpåväxt i fogarna åtgärdats och att ny fogmassa lagts på. Installerad mekanisk utsugsventilation i duschutrymmet demonstrerades. Ingen unken lukt konstaterades. Servicehusets plastmattor på väggar, som tidigare börjat lossna, har satts fast.

Avgift

För ärendet debiteras inte någon avgift.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärсанvisning