

Objekt/verksamhet

Vikingahallen
Önningebyvägen 5
Jomala

Beslut

Ärende 2013-0956 avslutas eftersom tidigare konstaterade brister i Vikingahallens ventilationssystem är åtgärdade.

Motivering

Den 8.9.2014 inkom Jomala kommun med luftmätningsprotokoll från Vikingahallen där det framgår att ventilationssystemet fungerar enligt projekterade värden

Bakgrund

Vid inspektion enligt tillsynsplan den 19.12.2011 konstaterades att ventilationsflödena var otillräckliga i flera av Vikingahallens utrymmen.

Jomala kommun förelades den 07.03.2012 att justera ventilationssystemet enligt projekterade värden.

Ett intyg över genomförd rengöring av frånluftsventiler inkom till myndigheten 25.10.2012. Den 10.6.2013 inkom luftflödesprotokoll samt serviceraport från genomgång av ventilationssystemet, vilka visade på stora brister i systemets funktion.

Jomala kommun inkom genom t.f. fritidschef den 12.09.2013 med en åtgärdsplan, där det framkommer att man projekterar för en ny ventilationslösning under oktober-november 2013. Enligt åtgärdsplanen skulle det nya ventilationssystemet tas i bruk senast i juni 2014.

Den 2.10.2013 drogs kravet på justering av befintligt ventilationssystem tillbaka eftersom ventilationsaggregaten kommer att bytas ut. Jomala kommun förelades istället att åtgärda ventilationssystemets brister och att inkomma med ett flödesprotokoll från den åtgärdade anläggningen senast den 30.06.2014.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 125 euro.

Enligt 4 § 4 punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2013:2) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet. Årsavgiften för stora idrottsanläggningar är 125 euro.

Grunden för uttag av timavgiften 45€/h nedlagd tid:

Beslut om föreläggande	2h
Mail och telefonsamtal	1h
Beslut om avslut av ärende	1h
<u>Administration</u>	<u>1h</u>
Totalt	5h

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mia Westman
Vik. myndighetschef
Beslutande

Janne Eriksson
Vik. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura