

Verksamhet

Panncentral
Sviby
Jomala

Beslut

ÅMHH har inget att invända och antecknar ärendet till kännedom samt inför panncentralen på fastighet Postterminalen 5:122, Sviby by, Jomala kommun, i myndighetens tillsynsregister.

Vid väsentlig förändring i verksamheten ska ny ansökan om miljögranskning lämnas till ÅMHH senast 3 månader innan verksamhet inleds. Vid planerad väsentlig utvidgning som leder till produktion om 5 MW eller mera ska ansökan om miljötillstånd inlämnas 6 månader före start.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Motivering

ÅMHH har granskat ansökan och funnit att verksamheten så som den beskrivs i ansökan bedöms utföras i enlighet med lag. Verksamhetsutövaren har stor erfarenhet av liknande anläggningar och den aktuella anläggningen i Sviby är verksamhetsutövarens minsta. Anläggningen består av en oljepanna på 2 MW som eldas med lätt brännolja samt en pelletspanna på 700 kW. Verksamheten är förenlig med 15 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd samt den lag som nämns i 10 §.

Information

Gränsen för miljögranskningsplikt går vid produktion och distribution av minst 1 MW, vilket aktuell anläggning överstiger. Åland saknar specifika riktvärden för utsläpp till luft från mindre pannanläggningar. I riket finns en förordning, Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med bränsleeffekt som understiger 50 MW, FFS 750/2013. Denna förordning tillämpas huvudsakligen på anläggningar

över 5 MW, men också på anläggningar 1 – 5 MW om de ligger inom samma anläggningsområde som andra och att deras gemensamma effekt uppgår till 5 MW eller mera. Således hade denna förordning inte tillämpats för aktuell anläggning om den varit gällande på Åland. Däremot kan den användas som riktvärde för egenkontroll av vad anläggningen bör kunna prestera utsläppsmässigt. ÅMHHM informerar därför om vilka gränsvärden som gäller för anläggningar av motsvarande typ och storlek i den mån förordningen tillämpas.

- Vid eldning med lätt brännolja får utsläpp av partiklar vara maximalt 50 mg/m³n oavsett anläggningens storleksklass och drifttid.
- Vid eldning med fasta bibränslen får partikelhalten vara 300 mg/m³n, NO_x 450 mg/m³n och SO₂ vara 200 mg/m³n.

Bakgrund

Ärendet har inletts vid ÅMHHM 12.1.2015.

Avgift

800 euro

Avgift debiteras enligt 3 §, bilaga 1, punkt 6.1 i taxa 2015, Ålands landskapsregerings beslut (2014:55) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson
Myndighetschef
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning
2. Faktura