

Objekt/verksamhet

Brändö Idrottshall
Brändöby
Brändö

Beslut

Brändö kommun föreläggs med stöd av 21 och 80 §§ landskapslag (1967:36) om hälsovården att åtgärda bristerna i ventilationssystemet i Brändöhallen, så att systemet fungerar enligt projekterade värden senast den 31.01.2015.

Ett luftflödesprotokoll ska tillställas ÅMHM så snart bristerna är åtgärdade, dock senast den 15.02.2015.

Motivering

En felplanerad eller undermåligt skött ventilation kan förorsaka sanitära olägenheter, Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2003:2.

Enligt 21 § landskapslag (1967:36) om hälsovården bör ÅMHM uppmana innehavare av ex. samlingslokal att inom utsatt tid avhjälpa bristfälligheten eller att avstå från att använda lokalen för dess ändamål om ÅMHM anser att samlingslokal eller därtill hörande rum är hälsovådligt för dem, som uppehåller sig där, på grund av brist på ljus, luft eller värme eller på grund av fukt, smuts, damm eller ohyra eller av annat skäl.

Bakgrund

Den 22.8.2014 gjordes ett återbesök där några stickprov-mätningar på frånluftsflöden utfördes som visade på att de uppmätta värden kraftigt avviker från de projekterade.

Den 30.7.2014 utfördes en inspektion enligt tillsynsplan av Brändö Idrottshall där luftomsättningen uppfattades som otillräcklig

Avgift

Avgiften för föreläggandet faktureras när ärendet är uppföljt och avslutat. Enligt 4 § 4 punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2014:11) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i

avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mia Westman
T. f. myndighetschef
Beslutande

Janne Eriksson
Vik. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning