

## Klagomål på avloppslukt från Espholms pumpstation

### Beslut

Ärendet gällande luktstörning från Espholms pumpstation avslutas utan vidare åtgärd.

### Motivering

ÅMHH har inte kunnat konstatera, på basen av de inspektioner som utförts samt de luktloggar som både den klagande samt verksamheten har utfört, att störningen utgör en sanitär olägenhet enligt 20 § landskapslagen (1967/36) om hälsovården, nedan hälsovårdslagen eller olägenhet för människors hälsa enligt 3 § landskapslagen(2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.

Någon definition av begreppet sanitär olägenhet finns inte i hälsovårdslagen. Ålands landskapsregering har inte heller fastställt några gränsvärden för luktstörningar. I rikets hälsoskyddslag (1994/763) definieras begreppet sanitär olägenhet såsom ”... en sjukdom som kan konstateras hos människan, en annan hälsostörning eller förekomsten av en sådan faktor eller omständighet som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö”. Störningen ska heller inte vara ringa eller tillfällig.

I miljöskyddslagen definieras begreppet olägenhet för människors hälsa som ”..störning som enligt medicinskt eller hygieniskt bedömning kan påverka den enskilda människans eller befolkningens livsmiljö och hälsa menligt”.

Av 20 § i hälsovårdslagen följer att om rök, sot, vattenånga, damm, lukt, för stark värme eller kyla eller oskäligt störande oväsen eller buller eller annat sådant som medför sanitär olägenhet tränger in i bostadslägenhet, är den som vållar sådan olägenhet skyldig att vidta åtgärder att avhjälpa eller begränsa missförhållanden.

ÅMHH gör bedömningen att den avloppslukt som uppkommer från Espholms pumpstation inte kan ge upphov till en hälsostörning och att det är ytterst osannolikt att skadliga halter av föroreningar uppnås i boendemiljön hos den klagande enligt hälsovårdslagen.

Vidare gör ÅMHH bedömningen att varken avloppsluktens frekvens eller omfattning från Espholms pumpstation är en sådan störning som enligt

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka den klagandes livsmiljö och hälsa enligt 3 § i miljöskyddslagen.

De luktloggar som utförts har inte visat någon regelbundenhet i luktstörningen. Från luktloggarna går att utläsa att lukten varierar i intensitet och eventuella toppar med starkare/tydligare lukt är av tillfällig karaktär. Lukten uppkommer vid olika tidpunkter pga den nedbrytning som tidvis uppstår i avloppsledningarna vid mindre flöden.

### **Bakgrund**

Den 10 april 2013 inkom ett skriftligt klagomål gällande avloppslukt från Mariehamns stads avloppspumpstation vid Espholmsvägen. Den klagande upplever en störande avloppslukt från närliggande pumpstation framförallt vid kvällsbris och särskilt vid ostliga vindar.

Den 15 april 2013 kompletteras anmälan med en namnlista från flera närboenden som störs av avloppslukten.

Mariehamns stads reningsverks samhällstekniska chef samt Lotsbroverkets driftsingenjör informerades om det inkomna klagomålet.

Den 17 april 2013 gjorde ÅMHHM inspektion tillsammans med Mariehamns stads reningsverk. Under inspektionen diskuterades förslag till åtgärder, bla förbättrad ventilation i pumpstationen.

Inspektionsprotokollet skickades ut på hörande 17.04 2013 till de berörda.

Svar på inspektionsprotokoll inkom den 23.04.2013 från Mariehamns reningsverk, Lotsbroverket där man redogjorde för de åtgärder gällande ventilationen man ämnar utföra. Åtgärderna skulle vara klara till den 26.04.2013.

Ärendet fortsätter med flera skrivelser mellan den klagande och Mariehamns stads reningsverk under 2013. Uppfattningen är från Mariehamns stad är att man har vidtagit de åtgärder som är rimliga att göra och att de anser dem vara tillräckliga medan den klagande fortfarande upplever en störande lukt från pumpstationen.

Då det visar sig svårt att hitta mönster på när lukten uppstår uppmanar ÅMHHM den klagande samt Lotsbroverkets driftschef att utföra luktlogg under en tremånaders period (juni- augusti 2014) i syfte att se frekvens och omfattning av den störande avloppslukten. Luktloggarna lämnas in till ÅMHHM under oktober månad och har granskats.



## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas

Beslutet justeras omedelbart

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mia Westman  
Vik. myndighetschef  
Beslutande

Johanna Onshagen  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning
2. Faktura

## ***För distribution***

Mariehamns stads samhällstekniska avdelning Att: Jouni Huhtala,  
Elverksgatan 1, Ax 22100 Mariehamn