

### Objekt/verksamhet

Jomala kommunala avloppsnät  
Pb 2  
Jomala

### Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

### Motivering

ÅMHM kan konstatera att Jomala kommun har vidtagit åtgärder för att bättre kunna undvika bräddningar vid pumpstationen vid Storängen.

### Bakgrund

Med anledning av att klagomål inkom gällande bräddning av avloppsvatten från pumpstationen Storängen i Jomala kommun utförde ÅMHM inspektion på plats den 5 maj 2015.

Det kunde konstateras att det läckt ut avloppsslam i utloppsdiket österut som delar jordbruksområdet Storängen.

På begäran från ÅMHM inkom Jomala kommun med en skriftlig redogörelse angående hur skötseln ser ut gällande ledningsnät och pumpstationer samt hur kommunen arbetar förebyggande för att minska antalet bräddningar och driftsproblem. Till den aktuella pumpstationen i Prestgården by har ett telefonlarm installerats. Pumpstationerna besöks och kontrolleras även manuellt, de större varannan dag, och de mindre minst en gång par vecka

### Avgift

Ingen avgift faktureras.

### Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.



För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Johanna Onshagen  
Miljöskyddsinspektör  
Beslutande

***Bilagor***

1. Besvärsanvisning