

Objekt/verksamhet

Daghemmet Kotten
Gamlabyvägen 30, Vestergeta
Geta

Beslut

Ärendet gällande höga mögelhalter i daghemmet Kotten avslutas utan vidare åtgärder, eftersom det inte längre finns någon misstanke om att halten mikroorganismer i inomhusluften utgör en sanitär olägenhet enligt 20 § lanskapslagen (1967/36).

Motivering

Vid inspektion den 17.11.2014 kunde konstateras att Geta kommun har utfört åtgärder för att minska mängden mögel och fukt i lokalen samt att personalen inte längre upplever några problem i inomhusmiljön.

Den 18.11.2014 inkom en analysrapport från en mögelprovtagning utförd den 25.8.2014 där det framkom att mängden mikroorganismer i inomhusmiljön reducerats till acceptabla nivåer.

Bakgrund

Den 16.6.2014 inkom Geta Kommun med analysresultat från en mögelprovtagning där det framkom att höga mögelhalter påträffats i inomhusmiljön hos daghemmet Kotten. Provtagningen hade utförts eftersom daghemmets personal upplevt problem med inomhusmiljön i lokalen.

En åtgärdsplan har gjorts upp och en fuktbesiktning har utförts. Protokollet från besiktningen och åtgärdsplanen inkom till myndigheten samtidigt som analysresultaten från mögelprovtagningen.

Den 17.11.2014 utfördes en inspektion av daghemmets lokaler enligt tillsynsplan. Vid inspektion kunde konstateras att personalen inte längre upplever några problem med inomhusmiljön. Geta kommun har till stora delar följt åtgärdsplanen, bland annat har golvmattan och golvvärmestockarna bytts ut.

Den 18.11.2014 inkom en analysrapport från en mögelprovtagning gjord den 25.8.2014 där det framkom att mängden mikroorganismer i inomhusmiljön kraftigt reducerats.

**Avgift**

Ingen avgift faktureras.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Janne Eriksson
Vik. miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besvärсанvisning