

Objekt/verksamhet

Brändö Idrottshall
Brändöby
Brändö

Beslut

Ärende 2014-0729, rörande låga ventilationsflöden i Brändö idrottshall, avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Den 29.1.2015 inkom Brändö kommun, med en redogörelse för hur ventilationen fungerar i Brändö idrottshall samt med ett protokoll från luftflödesmätning som visar på att ventilationen fungerar enligt projekterade värden.

Bakgrund

Den 30.7.2014 utfördes en inspektion enligt tillsynsplan av Brändö Idrottshall där luftomsättningen uppfattades som otillräcklig.

Den 22.8.2014 gjordes ett återbesök där några stickprovsmätningar på frånluftsflöden utfördes som visade på att de uppmätta värden kraftigt avviker från de projekterade.

Den 22.10.2014 förelades Brändö kommun att åtgärda bristerna i ventilationssystemet i Brändöhallen så att systemet fungerar enligt projekterade värden.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 125 euro. Avgiften faktureras separat.

Enligt 4 § 4 punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2014:11) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet. Årsavgiften för idrottsanläggningar är 125 euro.

Grunden för uttag av timavgiften 50€/h nedlagd tid:

Beslut om föreläggande	1h
Beslut om avslut av ärende	0,5 h
<u>Administration</u>	<u>1h</u>
Totalt	2,5 h

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Janne Eriksson
Vik. miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor

1. Besväransvisning
2. Faktura