

## Objekt

Kökar kommuns vattenverk  
Karlby  
Kökar

## Beslut

Kökar kommuns vattenverk åläggs att omgående åtgärda bristen gällande mätutrustningen i vattenverket för bruks-/egenkontrollen i enlighet med 52 och 54 §§ landskapslag (1967:36) om hälsovården.

Villkoren nedan ska med början från vecka 11 följas så länge vattenverket inte har tillgång till en tillförlitlig mätutrustning för bruks-/egenkontroll där de kan följa upp vattenkvaliteten i processen och utgående hushållsvatten.

## Villkor

Följande villkor föreskrivs:

1. Minst ett prov i veckan tas på utgående hushållsvatten i vattenverket och analyseras på pH, aluminium och turbiditet. Vid behov ska ytterligare prover tas för att säkerställa hushållsvattnets kvalitet.
2. Minst ett bakterieprov i veckan tas på utgående hushållsvatten i vattenverket och analyseras på enterokocker, E-coli och koliforma. Vid behov ska ytterligare prov tas för att säkerställa hushållsvattnets kvalitet.
3. Kökar kommun ska fortlöpande hålla ÅMHM uppdaterad på vilka åtgärder som vidtas för att åtgärda bristen på bruks-/egenkontrollen.

## Motivering

Vid inspektion den 3.3.2014 konstaterades att Kökar vattenverk inte har möjlighet att utöva en tillförlitlig bruks-/egenkontroll på hushållsvattnet i processen och utgående hushållsvatten till konsumenterna. Orsaken är att vattenverkets pH-mätare och klorid-mätare inte är i skick samt att Kökar kommun inte trots uppmaning i inspektionsprotokoll 2012-0995-7 införskaffat en mätare med möjlighet att kontrollera aluminiumhalten. Provtagning av bakteriehalten är viktig eftersom Kökar kommun för tillfället inte kan kontrollera klorhalten och är osäkra på vilken effekt natriumhypokloriten har då vätskan är föråldrad.

Kökar vattenverk ska fram till att en ändamålsenlig bruks-/egenkontroll kan utföras, varje vecka skicka vattenprov till ackrediterat laboratorium enligt villkoren ovan alternativt anskaffa en godkänd tillfällig utrustning till vattenverket med stöd av 52 och 54 §§ landskapslag (1967:36) om hälsovården samt 61§ landskapsförordning (1973:63) om hälsovård.

### **Information**

Följs inte ÅMHH:s föreskrifter för avvärjande av sanitär fara eller avhjälpande av sanitär olägenhet har ÅMHH befogenhet att låta utföra arbetet eller åtgärden enligt 81§ landskapslag (1973:63) om hälsovård. Kostnaden betalas i förskott med landskapsmedel och kan uppbäras av vederbörande enligt utmätning av allmänna avgifter.

### **Bakgrund**

Projektinspektion utfördes 8.1.2013 och efter fortlöpande kontakt med ansvarig på vattenverket har det framkommit att bristerna i inspektionsprotokollet inte åtgärdats vilket föranledde en uppföljningsinspektion och detta föreläggande.

### **Avgift**

För beslutet uppbärs en avgift om 90 euro enligt punkten Övrig tillsyn i avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2013:2) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Grunden för uttag av timavgiften 45 euro/h:

Beslut	1 h
Administration	1 h

## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Mia Westman  
Vik. myndighetschef  
Beslutande

Magnus Eriksson  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning