

## Verksamhet

Jomala kommunala avloppsnät  
Pb 2  
Jomala

## Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder. Beslutet fattas med stöd av 4 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, miljöskyddslagen.

## Motivering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHH, fick in en anmälan om att det runnit ut avloppsvatten i ett dike norr om Dalkarbyvägen. Enligt inkommen förklaring från Jomala kommun, berodde bräddningen på ett stopp i en kommunal självfallsledning.

Efter att ha fått information om bräddningen åtgärdade Jomala kommun omgående stoppet i avloppsledningen. Därtill sanerades bräddningsområdet och delar av diket intill. Kommunen har även meddelat ÅMHH att de lokaliserat felet på avloppsledningen, vilket visade sig vara en sättning/bakfall i ett parti i ledningen. Kommunen kommer att åtgärda felet under hösten och tills dess kommer avloppsledningen att underhållsspolas i syfte att säkerhetsställa funktionen och förhindra att det blir flera stopp i ledningen.

ÅMHH bedömer att verksamhetsutövaren vidtog sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att negativ miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas i enlighet med 4 § miljöskyddslagen. ÅMHH avslutar därmed ärendet utan vidare åtgärder.

## Bakgrund

Den 6.3.2020 inkom en anmälan till ÅMHH gällande utsläpp av avloppsvatten i ett dike i Dalkarby.

Inspektion på plats utfördes den 6.3.2020.

Den 10.3 meddelade kommunen att bräddningen berodde på stopp i en kommunal självfallsledningen till vilken tre fastigheter är anslutna. Kommunen uppgav vidare att de åtgärdade stoppet omgående efter att de fått informationen, och

bräddningsområdet och delar av diket intill sanerades. Därtill uppgav kommunen att de kommer att utreda felet i ledningen.

Ett inspektionsprotokoll med hörande skickades ut den 12.3.2020. Kommunen meddelade under hörandetiden att de bokar in granskning/filmning av avloppsledningen för att lokalisera felet och att felet därefter kommer att åtgärdas. Under tiden kommer ledningen att underhållspolas för att säkerhetsställa funktionen.

Den 25.6.2020 meddelade kommunen att felet berodde på en sättning/bakfall på ett parti i ledningen, vilken kommer att åtgärdas under hösten.

### **Avgift**

225 €

För handläggning av föreläggandet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Inspektion 1 timme

Inspektionsprotokoll 1 timme

Beslut om avslut 1 timme

---

Totalt 3 timmar

### **Besvär**

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Perander  
Myndighetschef  
Beslutande

Linda Siltala  
Miljöskyddsinspektör  
Beredande

***Bilagor***

1. Besvärsanvisning
2. Faktura