

Verksamhet

Bastö Hotell
Bastövägen 531
Pålsböle

Beslut om föreläggande

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHH) förelägger med stöd av 30 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd Bastö Andrum Ab (Fo-nummer: 2423970-2) att vidta den nedan föreslagna åtgärden i syfte att uppfylla de i miljötillståndet föreskrivna utsläppskraven för avloppsvatten från avloppsreningsverket på fastighet Vestergård 1:33, Bastö i Finströms kommun.

Pumpbrunnen ska vara utbytt senast den **29.11.2021**. Om åtgärden inte är utförd inom den utsatta tiden utdöms ett vitesbelopp om 8000 euro.

Motivering

I villkor 2 i gällande miljötillstånd ÅMH-Pn 28/08 föreskrivs de gränsvärden för utgående avloppsvatten från avloppsreningsverket samt reduktionsgrad som inte ska överskridas. Provet ska analyseras på BOD, fosfor och kväve.

Prover på avloppsvatten har tagits 3 gånger under år 2018 och 1 gång under år 2021. Analysresultaten visade på att avloppsvattnet inte uppfyllde de i villkor 2 ställda reningskraven. Kravet på den procentuella reduktionen av näringsämnen uppfylldes inte under något av provtagningstillfällena. Den bristfälliga reningen verkar inte bero på låga halter näringsämnen i det inkommande avloppsvattnet eftersom reduktionen var låg även i juli 2018 då halterna näringsämnen i inkommande avloppsvatten var höga. I samma prov uppfylldes heller inte reningskravet på koncentrationen näringsämnen i utgående avloppsvatten.

På grund av villkorsöverskridning förelägger ÅMHH därmed Bastö Andrum Ab att genomföra den åtgärd verksamheten själv har föreslagit som ett steg i att uppfylla de gränsvärden verksamheten är ålagda att uppfylla/i miljötillståndet föreskrivna utsläppskraven. Verksamhetsutövaren har själv föreslagit att pumpbrunnen behöver bytas ut eftersom den konstaterats vara otät och läcker sannolikt in sjövattnet. ÅMHH bedömer att en fungerande pumpbrunn är en förutsättning för att reningen ska kunna fungera

Enligt 27 § miljöskyddslagen ska ÅMHH tillse och genomdriva efterlevnad av bestämmelser och beslut som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen och den lagstiftning som nämns i 10 § i samma lag. Åsidosätter en verksamhetsutövare ett beslut eller villkor ska ÅMHH i enlighet med 30 § miljöskyddslagen ålägga

verksamhetsutövaren att inom viss tid rätta till försummelsen. Beslutet ska förenas med vite.

Beslut om vite tas med stöd av 30 § miljöskyddslagen samt 9 § viteslagen (FFS 1990/1113), viteslagen, antagen på Åland genom landskapslag (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

Bakgrund

Den 21.6.2021 hade ÅMHM ett möte med representanter från Bastö Andrum Ab för att diskutera den bristfälliga reningen av avloppsvatten i Bastö hotells avloppsreningsverk. En överenskommelse gjordes att Bastö Andrum Ab senast den 9.7.21 visar på att åtgärder vidtagits i syfte att förbättra reningen av avloppsvattnet i Bastö Hotells avloppsreningsverk.

Den 12.7.2021 ringde konsulten till ÅMHM och meddelade att de i samråd med Bastö Andrum Ab hade beslutat att pumpbrunnen kommer att bytas ut till en ny eftersom den konstaterats vara otät och läcker sannolikt in sjövatten. I samband med utbyte av pumpbrunnen kommer de även att kontrollera ifall dagvatten också leds till brunnen och i så fall åtgärda det i syfte att minska inläckage av regnvatten. Eftersom entreprenören har semester uppgav konsulten att jobbet kommer att utföras ca i mitten av augusti 2021.

Den 7.9.2021 kom det vid samtal mellan ÅMHM och konsulten fram att de överenskomna åtgärderna inte vidtagits och att planen är att få det åtgärdat inom 3 veckor, dvs. senast i slutet av september 2021.

Den 14.10.2021 uppgav konsulten vid samtal med ÅMHM att pumpbrunnen fortsättningsvis inte blivit åtgärdad eftersom de inte fått tag på entreprenören/grävaren.

Avgift

Avgiften för föreläggandet faktureras när ärendet är uppföljt och avslutat. Enligt 4 § i Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppbärs en tilläggsavgift för kostnader för föreläggande. Avgiften tas ut enligt avgiften för övrig tillsyn i avgiftstabell 4. Kostnaden för detta är högst den summa som motsvarar årsavgiften för respektive verksamhet.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.



För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman
Sektionschef
Beslutande

Linda Siltala
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärsanvisning