

Verksamhet

Söderö stugby
Skabbövägen 114
Emkarby

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Söderö stugby har vidtagit ett flertal åtgärder gällande bland annat rengöring av vattenreservoar, provtagningar, klorering av ledningsnät samt även placerat ut information i alla stugor gällande de förhöjda fluoridhalterna som ledningsvattnet uppvisar.

Söderö stugby har utöver detta åtgärdat de brister som noterades i inspektionsprotokollet från den 11.8.2021. Stugbyn kommer att ta nya bakterieprover i april/maj samt september 2022 i syfte att kontrollera att de åtgärder som vidtagits varit tillräckliga och att problemet inte kvarstår.

Bakgrund

N.N. och N.N. kontaktade ÅMHM den 28.7.2021 då de fått information om att stugbyns hushållsvatten innehöll bakteriehalter överskridande gällande regelverk.

Både bakteriell och fysikalisk-kemisk analys av hushållsvatten inkom 30.07.2021.

Bakteriellt analysresultat från brunnen inkom 02.08.2021.

Inspektion utfördes 11.08.2021.

Bakteriellt analysresultat från stuga 6 inkom 13.08.2021.

Inspektionsprotokoll skickades 20.08.2021.

Avgift

187,50 €

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme, i detta fall 2,5 timmar, enligt avgiftstabell 6 i Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Avgiftens storlek är högst den summa som motsvarar 20 timmar.



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman
Sektionsschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura