

Verksamhet

Eckerövägen
Eckerö

Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Vid inspektion konstaterades varmvattentemperaturen i fastigheten vara maximalt 49,0 °C. Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (FFS 545/2015)¹ §7 ska varmvattentemperaturen vara minst + 50°C.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, har av klaganden meddelats att tidigare konstaterad brist rörande låg varmvattentemperatur nu har åtgärdats.

Bakgrund

6.3.2023 inkom ett klagomål rörande varmvattentemperatur i fastigheten på Eckerövägen i Storby. Dagen för anmälan uppger anmälaren att varmvattentemperaturen inte nådde upp till 30 grader. Problemet har pågått under en längre tid.

7.3.2023 skickades klagomålet på hörande till Finbo Fastigheter Ab.

16.3.2023 inkom Finbo Fastigheter Ab genom xxx med ett svar på hörandet.

30.3.2023 utfördes inspektion i fastigheten på Eckerövägen i Storby, där varmvattentemperaturen i handfatet i badrummet konstaterades vara maximalt 49,0 °C.

Avgift

Totalt 160 €. Myndighetens handläggningstid för ärendet uppgår till 2 timmar.

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 80 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands

¹ Antagen på Åland genom landskapsförordning (2016:88)

miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2023. Taxan finns på amhm.ax/avgifter.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Cecilia Åsgård
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilaga

1. Besvärсанvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)