

Verksamhet

Näfsby skola
Krokgränd 8
Hammarland

Beslut om föreläggande

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, förelägger Näfsby skola med stöd av 51 § i hälsoskyddslagen (FFS 763/1994)¹, att:

- Åtgärda vattentemperaturen så att Näfsby skola uppfyller kraven i 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning (FFS 545/2015) om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga².
- Kontrollmäta vattentemperaturen och anteckna resultatet.

Åtgärderna ovan ska vara utförda senast **9.10.2023**. ÅMHM ska informeras när åtgärderna är utförda.

Motivering

Enligt 7 § i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (FFS 545/2015) ska temperaturen på det varma vattenledningsvatten som fås från en varmvattenberedare vara minst + 50 °C.

Vid inspektion i Näfsby skola uppmättes varmvattentemperaturen i träslöjdssalen till drygt 27 °C och i musiksalen (skyddsrum) till 32 °C.

Bakgrund

- 7.3.2023 gjordes en inspektion enligt tillsynsplanen av Näfsby skola.
- I inspektionsprotokollet antecknades en C-brist (åtgärdskrav med tidsfrist) gällande varmvattentemperaturen och verksamhetsutövaren uppmanades att åtgärda bristen, kontrollmäta vattentemperaturen och inkomma med en skriftlig redogörelse över åtgärder och resultat till ÅMHM senast 17 maj 2023.
- ÅMHM kontaktade Näfsby skola per telefon i juni 2023. Då konstaterades att den låga vattentemperaturen orsakats av en läcka. ÅMHM uppmanade

¹ Antagen på Åland genom landskapslag (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen.

² Antagen på Åland genom landskapsförordning (2016:88) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om hälsoskydd.

Näfsby skola att inkomma med en skriftlig redogörelse över vidtagna åtgärder och kontrollmätta vattentemperaturer.

- Ingen redogörelse över åtgärder och vattentemperaturer har till dags dato inkommit till ÅMHHM.

Avgift

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 80 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Fakturan skickas ut när ärendet är uppföljt och avslutat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Erica Danielsson
Sektionschef
Beslutande

Cecilia Åsgård
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilaga

1. Besvärсанvisning