

## Verksamhet

Näfsby skola  
Krokgränd 8  
Hammarland

## Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

## Motivering

Vid inspektion i Näfsby skola uppmättes varmvattentemperaturen i träslöjdssalen till drygt 27 °C och i musiksalen (skyddsrum) till 32 °C. Enligt 7 § i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (FFS 545/2015)<sup>1</sup> ska temperaturen på det varma vattenledningsvatten som fås från en varmvattenberedare vara minst + 50 °C.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHH, har av verksamhetsutövaren 26.9.2023 meddelats att tidigare konstaterad brist rörande låg vattentemperatur har åtgärdats och att vattentemperaturen 1 juni 2023 uppmättes till 53°C.

## Bakgrund

- 7.3.2023 gjordes en inspektion enligt tillsynsplanen av Näfsby skola. I inspektionsprotokollet antecknades en C-brist (åtgärdskrav med tidsfrist) gällande varmvattentemperaturen och verksamhetsutövaren uppmanades att åtgärda bristen, kontrollmäta vattentemperaturen och inkomma med en skriftlig redogörelse över åtgärder och resultat till ÅMHH senast 17 maj 2023.
- ÅMHH kontaktade Näfsby skola per telefon i juni 2023. Då meddelades att den låga vattentemperaturen orsakats av en läcka. ÅMHH uppmanade Näfsby skola att inkomma med en skriftlig redogörelse över vidtagna åtgärder och kontrollmätta vattentemperaturer.
- 20.9.2023 förelades Näfsby skola att åtgärda vattentemperaturen, kontrollmäta vattentemperaturen och anteckna resultatet samt informera ÅMHH när åtgärderna är utförda.

## Avgift

Totalt 80 €. Myndighetens handläggningstid för ärendet uppgår till 1 timme.

---

<sup>1</sup> Antagen på Åland genom landskapsförordning (2016:88)



För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 80 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2023. Taxan finns på [amhm.ax/avgifter](http://amhm.ax/avgifter).

## **Besvär**

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Cecilia Åsgård  
Miljöskyddsinspektör  
Beslutande

## ***Bilaga***

1. Besväransvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)