

## Verksamhet

Borrning av energibrunnar  
Fastighet 62-418-1-3  
Föglö

## Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

## Motivering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) konstaterar att de brister i anläggandet av energibrunnarna som meddelats myndigheten har åtgärdats.

## Bakgrund

13.6.2023 inkom ett klagomål rörande anläggandet av energibrunnar vid Föglö Kyrka år 2009, som beställts av Ålands Södra Skärgårdsförsamling och utförts av TBL Brunnborrning Ab. Klagomålslämnaren angav att borrlocken inte förankrats fast i foderrören, vilket krävs enligt 2.3 bilaga 3 till miljöskyddslagen. Efter borrningen av brunnarna hade fastighetsägaren inte fått några brickor med brunnarnas lägesuppgifter, eller annan uppgift om brunnarnas exakta placeringar, vilket krävs enligt 2.7 samma bilaga.

3.7.2023 lämnades kompletterande information av församlingens kontaktperson.

6.7.2023 skickades klagomålet på hörande till fastighetsägaren Ålands Södra Skärgårdsförsamling, med tidsfrist till 31.8 att åtgärda de konstaterade bristerna.

16.8.2023 begärde församlingens kontaktperson en förlängning av tidsfristen för att åtgärda bristerna. Tidsfristen förlängdes med 14 dagar enligt överenskommelse.

13.9.2023 skickade TBL Brunnborrning Ab foton av brickor med lägesuppgifter för energibrunnarna, som nu placerats på husgrund. Man informerade även att de två borrlock som inte suttit fast i foderrören nu har förankrats. Efter detta har diskussion förts mellan borrfirman och församlingens kontaktperson huruvida lockens nya fästen är långsiktigt hållbara.

7.12.2023 lämnade församlingen in en situationsplan med brunnarnas placering, samt information om att brunnarna förblir förankrade i foderrören och att man kommer att byta till helt nya brunnsock efter uppvärmningssäsongen när anläggningen inte är i drift.

## **Avgift**

För beslutet uppbärs en avgift om 210 euro, motsvarande tre timmars handläggningstid, enligt avgiftstabell nr. 1 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Taxan finns på [amhm.ax/avgifter](http://amhm.ax/avgifter).

## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman  
Tf. myndighetschef  
Beslutande

Helena Schubert  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## ***Bilaga***

1. Besvärсанvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)

## ***För kännedom***

INPRO Borrteknik Ab, per e-post