

Verksamhet

Daghemmet Annagårdens
Kumlinge by
Kumlinge

Beslut om föreläggande

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förelägger Kumlinge kommun med stöd av 51 § i hälsoskyddslagen (FFS 763/1994)¹ att:

- Åtgärda vattentemperaturen så att Annagårdens daghem uppfyller kraven i 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning (FFS 545/2015) om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga².

Åtgärderna ovan ska vara utförda **senast 11.3.2024**. ÅMHM ska informeras när åtgärderna är utförda.

Motivering

Enligt 7 § i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (FFS 545/2015) ska temperaturen på det varma vattenledningsvatten som fås från en varmvattenberedare vara minst + 50 °C.

Vid inspektion i Annagårdens daghem uppmättes varmvattentemperaturen i barnens toalett till 38,5 °C.

Bakgrund

4.9.2023 gjordes en inspektion enligt ÅMHM:s tillsynsplan av Annagårdens daghem.

I inspektionsprotokollet antecknades en C-brist (åtgärdskrav med tidsfrist) gällande varmvattentemperaturen och verksamhetsutövaren uppmanades att åtgärda bristen, kontrollmäta vattentemperaturen och inkomma med en skriftlig redogörelse över åtgärder och resultat till ÅMHM senast 18 oktober 2023.

17.10.2023 kontaktades ÅMHM av kommunteknikern i Kumlinge per mejl. I mejlet uppgavs att alla vattentemperaturer nu var högre och att de sista

¹ Antagen på Åland genom landskapslag (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen.

² Antagen på Åland genom landskapsförordning (2016:88) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om hälsoskydd.

kontrollerna var ok. Varmvattnets cirkulationstemperatur i teknikrummet samt inställningarna i värmepumpen hade höjts. Det är oklart huruvida uppgifterna gäller Kumlinge skola eller Annagårdens daghem. Man frågade om ÅMHH ville ha bilder på mätningen eller om detta var tillräckligt.

20.10.2023 svarade ÅMHH kommunteknikern i Kumlinge per mejl att man ville ha bilder på mätningen om det var möjligt, i annat fall åtminstone resultat av mätningen: vilken vattentemperatur som mätts upp på vilket ställe.

7.11.2023 skickade ÅMHH en påminnelse per mejl till kommunteknikern i Kumlinge, där man påtalade att man ännu inte mottagit någon redogörelse över vattentemperaturen i Annagårdens daghem, och en uppmaning att skicka in en sådan redogörelse senast 10.11.2023.

Avgift

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 90 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 8 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Taxan finns på amhm.ax/avgifter. Fakturan skickas ut när ärendet är uppföljt och avslutat.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Erica Danielsson
Sektionschef
Beslutande

Cecilia Åsgård
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilaga

1. Besväransvisning