

Verksamhet

Daghemmet Annagårdens
Kumlinge by
Kumlinge

Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Vid inspektion i Annagårdens daghem uppmättes varmvattentemperaturen i barnens toalett till 38,5 °C. Enligt 7 § i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (FFS 545/2015)¹ ska temperaturen på det varma vattenledningsvatten som fås från en varmvattenberedare vara minst + 50 °C.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHHM, har av verksamhetsutövaren 14.2.2024 meddelats att tidigare konstaterad brist rörande låg vattentemperatur har åtgärdats och att vattentemperaturen detta datum uppmätts till 52,4 °C.

Bakgrund

4.9.2023 gjordes en inspektion enligt ÅMHHM:s tillsynsplan av Annagårdens daghem.

I inspektionsprotokollet antecknades en C-brist (åtgärdskrav med tidsfrist) gällande varmvattentemperaturen och verksamhetsutövaren uppmanades att åtgärda bristen, kontrollmäta vattentemperaturen och inkomma med en skriftlig redogörelse över åtgärder och resultat till ÅMHHM senast 18 oktober 2023.

17.10.2023 kontaktades ÅMHHM av kommunteknikern i Kumlinge per mejl. I mejlet uppgavs att alla vattentemperaturer nu var högre och att de sista kontrollerna var ok. Varmvattnets cirkulationstemperatur i teknikrummet samt inställningarna i värmepumpen hade höjts. Det är oklart huruvida uppgifterna gäller Kumlinge skola eller Annagårdens daghem. Man frågade om ÅMHHM ville ha bilder på mätningen eller om detta var tillräckligt.

20.10.2023 svarade ÅMHHM kommunteknikern i Kumlinge per mejl att man ville ha bilder på mätningen om det var möjligt, i annat fall åtminstone resultat av

¹ Antagen på Åland genom landskapsförordning (2016:88)

mätningen: vilken vattentemperatur som mätts upp på vilket ställe.

7.11.2023 skickade ÅMHH en påminnelse per mejl till kommunteknikern i Kumlinge, där man påtalade att man ännu inte mottagit någon redogörelse över vattentemperaturen i Annagårdens daghem, och en uppmaning att skicka in en sådan redogörelse senast 10.11.2023.

7.2.2024 förelades Kumlinge kommun att åtgärda vattentemperaturen, kontrollmäta vattentemperaturen och anteckna resultatet samt informera ÅMHH när åtgärderna är utförda.

Avgift

Totalt 90 €. Myndighetens handläggningstid för ärendet uppgår till 1 timme.

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 90 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 8 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2024. Taxan finns på amhm.ax/avgifter.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Cecilia Åsgård
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilaga

1. Besväransvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)