

Verksamhet

Jomala kommunala avloppsnet
Pb 2
Jomala

Beslut om föreläggande

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHH, förelägger Jomala kommun (Fo-nummer: 2423970-2) med stöd av 30 § i landskapslag (2008:124) om miljöskydd att arbeta fram en åtgärdsplan i syfte att motverka överbelastning i pumpstationen vid Sundblomsvägen. Åtgärdsplanen, som ska innehålla en tidsplan för vidtagande av konkreta åtgärder syftade att motverka framtida bräddningar, lämnas till ÅMHH **senast den 31 maj 2024**.

För det fall att ovan angivna åtgärder inte vidtas inom utsatt tid kan ett vite enligt 10 § i viteslagen (FFS 1990/1113)¹ utdömas som ett grundbelopp om **5000 €** och därefter löpande med **1000 €** per påbörjad kalendermånad som åtgärdsplanen ej inlämnats.

Motivering

Utsläpp av avloppsvatten utgör vattenfarlig verksamhet, vilket definieras i vattenlagens² 3 § punkt 5. Vidare anges i vattenlagens 4 kap 1 § att vattenfarlig verksamhet ska utövas så att ändamålet med företaget eller verksamheten nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget eller verksamheten omöjliggörs. Särskilt ska eftersträvas att grundvattnet och vattenmiljön skadas så litet som möjligt och hålls i ett så naturligt skick som möjligt. Vattenföretag och vattenfarlig verksamhet ska utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för andra allmänna och enskilda intressen. Vid beaktande av detta ska till exempel beaktas inverkan på trivsel enligt 4 kap. 4 § punkt d.

Klagomål har under längre tidsperiod framförts av allmänheten över att pumpstationen vid Sundblomsvägen ofta bräddar och släpper ut orenat avloppsvatten till dike som leder vidare till saltsjön. Utsläpp av orenat avloppsvatten medför såväl negativ miljöpåverkan som en olägenhet för allmänna och enskilda intressen.

¹ Antagen på Åland genom landskapslag (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

² Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland

Kommunen har vidtagit vissa åtgärder genom att anlägga en bräddningsbassäng, men inte heller den räcker till vid tillfällena med höga avloppsvattenflöden och bräddning till diket sker återkommande. Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen är den som utövar vattenfarlig verksamhet skyldig att vidta de skyddsåtgärder som skäligen kan fordras för att avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet, vilket bräddning av avloppsvatten konstaterats utgöra. Nuvarande åtgärder är inte tillräckliga och därför måste Jomala kommun ta fram en åtgärdsplan för att minimera risker för bräddning av avloppsvatten i framtiden. En åtgärdsplan kräver en kartläggning av problemet med frekvens och omfattning/volymer av bräddningar som underlag för planen. Utifrån Jomala kommuns budget för år 2024 tycks dessa fakta vara kända och en plan finns redan framtagen. Tidpunkten för inlämnande av åtgärdsplanen till ÅMHH lämnas därför ganska kort.

Anläggande och drift av avloppsnät och tillhörande pumpstationer utgör inte miljöprövningspliktig verksamhet eller omfattas av ÅMHH:s planbaserade tillsynsverksamhet. ÅMHH konstaterat dock att myndigheten utifrån de allmänna kravbestämmelserna i miljöskyddslagen 4, 4a och 5 §§ och vattenlagen 4 kap. 1, 4 och 7 §§ har en skyldighet att vidta åtgärder enligt 30 § i miljöskyddslagen, i detta fall förelägga Jomala kommun att åtgärda bristerna i avloppsvattenhanteringen så att negativ miljöpåverkan undviks och verksamheten inte utgör olägenhet.

Bakgrund

01.02.2024. Ett klagomål inkom från en person som sett flödet ut i diket under flera dagar. Inspektion gjordes vid Sundblomsvägen där avloppsvattnet flödade ut i stora mängder från bassängen och ner i diket.

09.02.2024. Inspektion gjordes vid Sundblomsvägen. Bassängen var täckt av is/snö och inget vatten rann ut i diket. Ett mindre flöde från pumpstationen rann ner i bassängen. Efter inspektionen åkte handläggare till Jomala kommun och pratade om de åtgärder som måste göras.

Avgift

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 90 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 6 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Fakturan skickas ut när ärendet är uppföljt och avslutat.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman
Sektionschef
Beslutande

Susanne Särs
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilaga

1. Besväransvisning