

Verksamhet

M/S Viking Glory
Norragatan 4
Mariehamn

Beslut om avslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Motivering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) anser att situationen på M/S Viking Glory, som föranletts av förhöjda halter legionella i poolerna, övergått från en akutfas till en uppföljnings- och tillsynsfas. Detta innebär att ÅMHM bedömer att hushållsvattnet och poolvattnet kan användas utan restriktioner med hänvisning till WHO:s guide för ship sanitation med gränsvärde på hushållsvatten satt till 1000 cfu/l och för pooler gäller <10 cfu/l. ÅMHM kommer att fortsätta följa upp verksamheten i syfte att kontrollera att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att motverka ny uppkomst av höga legionella halter framöver.

Samtliga legionella halter från de två senaste provtagningsomgångarna (28.10.2024 & 3.12.2024) var under gränsvärdet 1000 cfu/l för hushållsvatten och <10 pmy/l för pooler.

ÅMHM avslutar ärendet utan vidare åtgärder.

Bakgrund

Den 28.2.2024 meddelade M/S Viking Glory att de fått positiva svar gällande legionella i poolerna ombord. Poolerna stängdes genast ner dem och de utförde omfattande sanering och ny provtagning.

Provtagning utfördes 20.2.2024 där resultaten i poolerna översteg gränsvärdena för legionella medan en hytt låg precis på gränsen för legionella (1000 cfu/l).

Nya prover på legionella togs 4.3.2024, samtliga resultat var godkända.

Den 9.10.2024 togs nya legionella analyser, samtliga resultat var under gränsvärdet (1000 cfu/l).

Den 3.12.2024 togs nya legionella analyser, samtliga resultat var under gränsvärdet (1000 cfu/l).

Avgift

Totalt 270 €. Myndighetens handläggningstid för ärendet uppgår till 3 timmar.

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 90 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 8 i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2024. Avgiftens storlek är högst den summa som motsvarar 20 timmar. Taxan finns på amhm.ax/avgifter.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman
Sektionschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilaga

1. Besvärсанvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)