



ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn

Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601

E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax

MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer
ÅMH-Pn 16/13 2013-0733

Beslutsdatum
04.09.2013

Sökanden

Ålands Elandelslag
Godbyvägen 193
AX- 22100 Mariehamn

Ärende

Ansökan avser tillstånd för utläggande och upptagning av kabel mellan Hästö och Husö på fastigheterna 776-403-1-21, 776-403-876-1, 776-403-1-19, 776-402-876-1 samt 776-402-1-18 i Sottunga kommun. Ansökan innehåller även en begäran om omedelbar verkställighet av beslutet.

De i ansökan avsedda verksamheterna är tillståndspliktiga enligt 6 kap. 15§ 2 mom. b punkten vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (nedan vattenlagen) samt enligt 10 § 2 mom. landskapslag (2008:124) om miljöskydd (nedan miljöskyddslagen).

Beslut

Miljötillstånd

ÅMHHM beviljar med stöd av 17§ 1 mom. miljöskyddslagen tillstånd för utläggande och upptagning av kabel mellan Hästö och Husö på fastigheterna 776-403-1-21, 776-403-876-1, 776-403-1-19, 776-402-876-1 samt 776-402-1-18 i Sottunga kommun.

Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Tillståndet förfaller om verksamheten inte påbörjats eller åtgärder av väsentlig betydelse för påbörjandet inte har vidtagits inom 5 år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Omedelbar verkställighet

Tillståndshavaren kan i enlighet med 19 § miljöskyddslagen inleda verksamheten i enlighet med tillståndsbeslutet trots eventuellt sökande av ändring i händelse av att tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras om tillståndshavaren hos ÅMHM ställer en säkerhet om 3000 euro. Ålands förvaltningsdomstol kan, vid besvär, förbjuda att beslutet verkställs.

Ersättning

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Miljökonsekvensbedömning

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

Villkor och föreskrifter

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § vattenlagen:

1. Tillståndshavaren ska följa Trafikverkets direktiv gällande korsande av farledsområden.
 - a. Kabeln får inte påverka det angivna vattendjupet i korsande farleder eller allmänt använda vattenvägar. Officiella farleder har ett i sjökorten specificerat djup. Till denna siffra ska läggas det officiella trallningsdjupet för ifrågavarande farled. Trallningsdjupet har bestämts i % av farledsdjupgåendet. I öppna vatten är det 20 %, inom skärgården 15 % och i hamnar normalt 10 %. Minimi reservdjupgående är dock alltid minst 60 cm.
 - b. Kabeln bör förankras eller tyngas ned vid passage av farledsområdet så att den inte i något sammanhang kan stiga över det farledsdjup som avses i punkt 1 a.
 - c. Kabeln får inte utplaceras närmare än 150 meter från existerande, tunga (bojar) flytande sjömärken eller 50 meter från remmare (prickar).
 - d. Kabeln ska vid behov utmärkas enligt Trafikverkets direktiv.

e. Ifall utförandet av eventuella ändringsarbeten avsevärt påverkar sjötrafiken inom området ska det meddelas allmänheten genom annons i lokaltidningarna.

f. Omedelbart efter utläggandet ska en koordinatförteckning i tabellform, samt en översiktskarta över kabelns position sändas till:

Åbo farledsenhet, Pb 351, 20101 Åbo

samt till

Ålands landskapsregering, Trafikavdelningen, Pb 1060, 22111 Mariehamn.

4 § miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen

2. Nergrävning och upptagning av kabel i strandlinje och grunda vattenområden ska utföras under perioden 1 september - 15 april.

4 § miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen

3. Arbetena ska utföras så att vattenområdena och angränsande landområden utsätts för störningar i så liten utsträckning som möjligt. Tillståndshavaren är ansvarig för underhåll av kabeln och tillhörande materiel samt för eventuella skador på egendom och andra men som förorsakas av företaget, såväl i samband med att kabeln läggs ut som efter att den tagits i bruk.

4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen

4. Verksamheten får under uppförandet inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:

- 55 dB LA_{eq} mellan klockan 07.00-22.00 helgfri måndag till lördag.
- 45 dB LA_{eq} övriga tider.
- Momentana ljud vid tillfälliga verksamheter och transporter får inte överstiga den maximala ljudnivån 75 dB LAF_{max}.

Högtidsdagar (helger) får inte verksamhet som orsakar buller pågå.

Dag före helg får verksamhet som ger upphov till buller inte ske efter kl. 20.00.

24 § punkt e miljöskyddslagen

5. Tillståndshavaren ska avlägsna kabeln och tillhörande materiel inom 2 år från det att den tagits ur bruk.

4 § miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen

Beslutsmotiveringar

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar, efter att ha prövat förutsättningarna för tillstånd, att verksamheterna med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren är förenlig med miljöskyddslagen och den lagstiftning som nämns i 10 § i samma lag. Vid avgörandet har myndigheten även beaktat förutsättningarna som gäller för verksamhetsutövaren enligt 7 § miljöskyddslagen. De villkor och föreskrifter som fastställts i beslutet har utformats så att ändamålet nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att denna miljöhänsyn blir oskälig enligt 4 § miljöskyddslagen.

Ålands Elandelslag anholder om miljötillstånd för att lägga ut 24 kV sjökabel för mellan Hästö och Husö i Sottunga kommun. Elandelslaget avser att ersätta den gamla elkabeln till Husö med en ny eftersom den gamla kabeln från 1965 är i dåligt skick. Den nya kabeln kommer att få en något annan sträckning än den gamla. Utgångspunkten på Hästö är den samma men på Husösidan kommer kabeln att läggas norr om den gamla kabeldragningen, och gå iland på fastighet 776-402-1-18 på västra sidan av Husö. När den nya kabeln är i drift kommer den gamla att tas bort. I ansökan ingår också nedgrävning av kabel i strandzon maximalt 10 meter ut i vattnet. Grävningsarbetena sker med en ca 50 centimeter bred skopa till ett djup av ca 60 centimeter.

Utläggning och upptagning av kabeln kommer att förorsaka en kortvarig uppslamning av bottensediment och en ytterst lokal och temporär förändring i livsmiljön för växter och djur. Vattenföretaget försvårar inte uppfyllande av sådana vattenkvalitetskrav som avses i 4 kap. 2 § vattenlagen och strider inte heller mot sådana planer som avses i 4 kap. 5 § vattenlagen. Därtill kan vattenföretaget framkalla buller och medföra begränsningar i rekreativmöjligheterna i närområdet under tiden för utförandet av vattenföretaget. Buller från verksamheten uppstår vid muddring och utläggande samt upptagning av sjökabel. I syfte att begränsa risk för negativ miljöpåverkan av buller har myndigheten ställt villkor om högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer under utförandefasen i enlighet med 24 § a punkten miljöskyddslagen.

Frågan om verkställighet och inledande av verksamheten trots sökande av ändring har prövats enligt 19 § 2 mom. miljöskyddslagen. Beslutets verkställighet medför varken att sökanden av ändring blir onödigt eller att bestående negativ miljöpåverkan som inte är ringa uppkommer. Verksamhetsutövaren motiverar behovet av omedelbar verkställighet med att tidsaspekten är viktig för verksamheten, eftersom det för elförsörjningen på Bergö är angeläget att få arbetet utfört före vintern.

Museibyran vid Ålands landskapsregering meddelar i utlåtande att det i området inte finns några kända antikvariska hinder för nedläggningen av

kabeln. Om man under nedläggningen påträffar lämningar ska arbetet omedelbart avbrytas och museibyrån kontaktas.

I syfte att minimera företagets negativa inverkan på sjötrafiken har Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet fastställt villkor för företaget som tillgodoser Trafikverkets allmänna principer rörande utläggning av kabel. Med iakttagande av de i tillståndet angivna tillståndsvillkoren bedöms verksamhetens inverkan på samfärdsel vara minsta möjliga.

För verksamheten har fastställts villkor som förhindrar, förebygger och begränsar negativ miljöpåverkan i enlighet med miljöskyddslagens 4 § samt minskar företagets negativa inverkan på enskilda och allmänna intressen enligt 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen. Vid fastställandet av dessa villkor har nyttan av de föreskrivna åtgärderna vägts mot kostnaderna för sådana åtgärder. Med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren kan vattenföretaget förverkligas i enlighet med miljöskyddslagen och övrig lagstiftning som nämns i 10 § samma lag.

Inga yttranden har inkommit under delgivningstiden och tillstånd för företaget kan beviljas.

Med ovanstående motivering konstaterar ÅMHM att det är utrett att samtliga förutsättningar för tillstånd i miljöskyddslagen och i vattenlagen samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa är uppfyllda.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 3§ i avgiftstaxa för ÅMHM, fastställd av Ålands landskapsregering genom beslut (2013:2) om taxa för ÅMHM.

Ledning	1140,00
---------	---------

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Kartor över planerad ledningssträckning
3. Besvärsanvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell
Prövningsnämnden

Föredragande Mats Westman
T.f. miljöskyddsinspektör

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Ärendet har inletts vid ÅMHM 28.06.2013

Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 10 juli – 6 augusti 2013 på ÅMHM:s anslagstavla och vid kommunkansliet i Sottunga kommun. Sakägare delgavs ärendet per post. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Inga yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

Utlåtanden

ÅMHM har begärt utlåtande från Trafikverket, Sottunga kommun och fiskeri- och museibyrån samt trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Bemötande

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över sådant som tillförts ärendet av annan än sökanden.

Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.